

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г. Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48
Фактический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г. Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48;
эл. почта fguz@02.rospotrebnadzor.ru
Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 025602001
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510408

УТВЕРЖДАЮ



Руководитель
испытательного лабораторного центра,
заведующий отделом санитарно-
гигиенических исследований

Т.А. Васильева

11.08.2021

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 26778 от 11 августа 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заказчик)*: Общество с ограниченной ответственностью "ЮМИЛ"

2. Юридический адрес*: Республика Башкортостан, Уфимский район, д. Юматово, ул. Мира, 1

3. Наименование образца (пробы)*: Вода централизованных систем питьевого водоснабжения.

4. Место отбора*: Республика Башкортостан, Уфимский район, д. Юматово, РБ, Уфимский р-н, д. Юматово. Проба № 1

5. Условия отбора, доставки *

Дата (время) отбора: 04.08.2021

Ф.И.О., должность: Гилязов И.М., мастер ВКХ ООО "Юмил"

Дата и время доставки в ИЛЦ: 04.08.2021 14:45

6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: договор № Д-12-1653 от 11.02.2021

7. НД, регламентирующие гигиенические нормативы: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания",

СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"

8. Код образца (пробы): 12.21.26778 12

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Атомно-абсорбционный спектрометр "Spectr AA-280Z"	EL08013060	С-АБ/30-04-2021/61424231 от 30.04.2021	29.04.2022
2	Иономер лабораторный И-160МИ	6130	С-АБ/28-01-2021/33068222 от 28.01.2021	27.01.2022
3	Система капиллярного электрофореза Капель 205	2052	0211243 от 20.11.2020	19.11.2021
4	Спектрофотометр ПЭ-5300ВИ	53ВИ2507	С-АБ/28-01-2021/33068220 от 28.01.2021	27.01.2022

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 04.08.2021 15:15 Регистрационный номер пробы в журнале 26778 дата начала испытаний 04.08.2021 15:15 дата выдачи результата 09.08.2021 08:25					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164 - 2016
2	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164 - 2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний врач по СГЛИ: Файзуллина З. К.					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 04.08.2021 15:15 Регистрационный номер пробы в журнале 26778 дата начала испытаний 04.08.2021 15:15 дата выдачи результата 09.08.2021 08:25					
1	Жесткость общая	мг-экв/дм3	7,8±1,2	не более 7,0	ГОСТ 31954-2012
2	Нитраты (NO3-)	мг/дм3	24,9±2,5	не более 45,0	Методика М 01-58-2018 ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18
3	Сульфаты (SO4 2-)	мг/дм3	80,4±8,0	не более 500	Методика М 01-58-2018 ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18
4	Цветность	мг/дм3	2,9±0,9	не более 20	ГОСТ 31868-2012
5	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,61±0,20	в пределах 6,0 - 9,0	ПНД Ф14.1:2:3:4.121-97
6	Барий	мг/дм3	0,13±0,04	не более 0,7	ГОСТ 31870-2012
7	Мутность	мг/дм3	менее 0,58**	не более 1,5	ГОСТ Р 57164 - 2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний врач по СГЛИ: Файзуллина З. К.					

* - заполняется по сведениям заказчика

** - нижний предел определения по методике выполнения измерений


Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


 Гирфатуллина Э. Р., врач по общей гигиене

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»)**

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г.Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48
Фактический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г. Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48;
эл.почта fguz@02.rosпотребнадзор.ru
Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 025602001
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510408



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель
испытательного лабораторного центра,
заведующий отделом санитарно-
гигиенических исследований

Т.А. Васильева

11.08.2021

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 26786 от 11 августа 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заказчик)*: Общество с ограниченной ответственностью "ЮМИЛ"

2. Юридический адрес*: Республика Башкортостан, Уфимский район, д. Юматово, ул. Мира, 1

3. Наименование образца (пробы)*: Вода централизованных систем питьевого водоснабжения.

4. Место отбора*: Республика Башкортостан, Уфимский район, д. Юматово, РБ, Уфимский р-н, с. ЮСХТ.
Проба № 2

5. Условия отбора, доставки *

Дата (время) отбора: 04.08.2021

Ф.И.О., должность: Гилязов И.М., мастер ВКХ ООО "Юмил"

Дата и время доставки в ИЛЦ: 04.08.2021 14:45

6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: договор № Д-12-1653 от 11.02.2021

7. НД, регламентирующие гигиенические нормативы: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"

8. Код образца (пробы): 12.21.26786 12

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Атомно-абсорбционный спектрометр "Spectr AA-280Z"	EL08013060	С-АБ/30-04-2021/61424231 от 30.04.2021	29.04.2022
2	Иономер лабораторный И-160МИ	6130	С-АБ/28-01-2021/33068222 от 28.01.2021	27.01.2022
3	Система капиллярного электрофореза Капель 205	2052	0211243 от 20.11.2020	19.11.2021
4	Спектрофотометр ПЭ-5300ВИ	53ВИ2507	С-АБ/28-01-2021/33068220 от 28.01.2021	27.01.2022

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям


Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 04.08.2021 15:15 Регистрационный номер пробы в журнале 26786 дата начала испытаний 04.08.2021 15:15 дата выдачи результата 09.08.2021 08:25					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164 - 2016
2	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164 - 2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний врач по СГЛИ: Файзуллина З. К.					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 04.08.2021 15:15 Регистрационный номер пробы в журнале 26786 дата начала испытаний 04.08.2021 15:15 дата выдачи результата 09.08.2021 08:25					
1	Жесткость общая	мг-экв/дм3	15,6±2,3	не более 7,0	ГОСТ 31954-2012
2	Нитраты (NO ₃ -)	мг/дм3	36,9±3,7	не более 45,0	Методика М 01-58-2018 ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18
3	Сульфаты (SO ₄ 2-)	мг/дм3	460±46	не более 500	Методика М 01-58-2018 ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18
4	Цветность	мг/дм3	4,3±1,3	не более 20	ГОСТ 31868-2012
5	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,15±0,20	в пределах 6,0 - 9,0	ПНД Ф14.1:2:3:4.121-97
6	Барий	мг/дм3	0,07±0,02	не более 0,7	ГОСТ 31870-2012
7	Мутность	мг/дм3	менее 0,58**	не более 1,5	ГОСТ Р 57164 - 2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний врач по СГЛИ: Файзуллина З. К.					

* - заполняется по сведениям заказчика

** - нижний предел определения по методике выполнения измерений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


 Гирфатуллина Э. Р., врач по общей гигиене

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»)**

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г.Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48
Фактический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г. Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48;
эл.почта fguz@02.rospotrebnadzor.ru
Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 025602001
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510408

УТВЕРЖДАЮ



Руководитель
испытательного лабораторного центра,
заведующий отделом санитарно-
гигиенических исследований

Т.А. Васильева

11.08.2021

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 26787 от 11 августа 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заказчик)*: Общество с ограниченной ответственностью "ЮМИЛ"

2. Юридический адрес*: Республика Башкортостан, Уфимский район, д. Юматово, ул. Мира, 1

3. Наименование образца (пробы)*: Вода централизованных систем питьевого водоснабжения.

4. Место отбора*: Республика Башкортостан, Уфимский р-н, с. Станция Юматово. Проба № 3

5. Условия отбора, доставки *

Дата (время) отбора: 04.08.2021

Ф.И.О., должность: Гилязов И.М., мастер ВКХ ООО "Юмил"

Дата и время доставки в ИЛЦ: 04.08.2021 14:45

6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: договор № Д-12-1653 от 11.02.2021

7. НД, регламентирующие гигиенические нормативы: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания",

СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"

8. Код образца (пробы):12.21.26787 12

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Атомно-абсорбционный спектрометр "Spectr AA-280Z"	EL08013060	С-АБ/30-04-2021/61424231 от 30.04.2021	29.04.2022
2	Иономер лабораторный И-160МИ	6130	С-АБ/28-01-2021/33068222 от 28.01.2021	27.01.2022
3	Система капиллярного электрофореза Капель 205	2052	0211243 от 20.11.2020	19.11.2021
4	Спектрофотометр ПЭ-5300ВИ	53ВИ2507	С-АБ/28-01-2021/33068220 от 28.01.2021	27.01.2022

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 04.08.2021 15:15 Регистрационный номер пробы в журнале 26787 дата начала испытаний 04.08.2021 15:15 дата выдачи результата 09.08.2021 08:25					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164 - 2016
2	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164 - 2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний врач по СГЛИ: Файзуллина З. К.					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 04.08.2021 15:15 Регистрационный номер пробы в журнале 26787 дата начала испытаний 04.08.2021 15:15 дата выдачи результата 09.08.2021 08:25					
1	Жесткость общая	мг-экв/дм3	22,4±3,4	не более 7,0	ГОСТ 31954-2012
2	Нитраты (NO3-)	мг/дм3	25,5±2,5	не более 45,0	Методика М 01-58-2018 ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18
3	Сульфаты (SO4 2-)	мг/дм3	886±89	не более 500	Методика М 01-58-2018 ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18
4	Цветность	мг/дм3	1,6±0,5	не более 20	ГОСТ 31868-2012
5	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,35±0,20	в пределах 6,0 - 9,0	ПНД Ф14.1:2:3:4.121-97
6	Барий	мг/дм3	0,26±0,08	не более 0,7	ГОСТ 31870-2012
7	Мутность	мг/дм3	менее 0,58**	не более 1,5	ГОСТ Р 57164 - 2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний врач по СГЛИ: Файзуллина З. К.					

* - заполняется по сведениям заказчика

** - нижний предел определения по методике выполнения измерений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Гирфатуллина Э. Р., врач по общей гигиене

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г. Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48
Фактический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г. Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48;
эл.почта fguz@02.rospotrebnadzor.ru
Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 025602001
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510408

УТВЕРЖДАЮ



Руководитель
испытательного лабораторного центра,
заведующий отделом санитарно-
гигиенических исследований

Т.А. Васильева

11.08.2021

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 26788 от 11 августа 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заказчик)*: Общество с ограниченной ответственностью "ЮМИЛ"

2. Юридический адрес*: Республика Башкортостан, Уфимский район, д. Юматово, ул. Мира, 1

3. Наименование образца (пробы)*: Вода централизованных систем питьевого водоснабжения.

4. Место отбора*: Республика Башкортостан, Уфимский район, д. Юматово, РБ, Уфимский р-н, д. Уптино.
Проба № 4

5. Условия отбора, доставки *

Дата (время) отбора: 04.08.2021

Ф.И.О., должность: Гилязов И.М., мастер ВКХ ООО "Юмил"

Дата и время доставки в ИЛЦ: 04.08.2021 14:45

6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: договор № Д-12-1653 от 11.02.2021

7. НД, регламентирующие гигиенические нормативы: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания",

СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"

8. Код образца (пробы): 12.21.26788 12

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Атомно-абсорбционный спектрометр "Spectr AA-280Z"	EL08013060	С-АБ/30-04-2021/61424231 от 30.04.2021	29.04.2022
2	Иономер лабораторный И-160МИ	6130	С-АБ/28-01-2021/33068222 от 28.01.2021	27.01.2022
3	Система капиллярного электрофореза Капель 205	2052	0211243 от 20.11.2020	19.11.2021
4	Спектрофотометр ПЭ-5300ВИ	53ВИ2507	С-АБ/28-01-2021/33068220 от 28.01.2021	27.01.2022

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 04.08.2021 15:15 Регистрационный номер пробы в журнале 26788 дата начала испытаний 04.08.2021 15:15 дата выдачи результата 09.08.2021 08:25					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164 - 2016
2	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164 - 2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний врач по СГЛИ: Файзуллина З. К.					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 04.08.2021 15:15 Регистрационный номер пробы в журнале 26788 дата начала испытаний 04.08.2021 15:15 дата выдачи результата 09.08.2021 08:25					
1	Жесткость общая	мг-экв/дм3	6,8±1,0	не более 7,0	ГОСТ 31954-2012
2	Нитраты (NO ₃ -)	мг/дм3	40,0±4,0	не более 45,0	Методика М 01-58-2018 ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18
3	Сульфаты (SO ₄ 2-)	мг/дм3	11,8±1,2	не более 500	Методика М 01-58-2018 ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18
4	Цветность	мг/дм3	1,5±0,5	не более 20	ГОСТ 31868-2012
5	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,63±0,20	в пределах 6,0 - 9,0	ПНД Ф14.1:2:3:4.121-97
6	Барий	мг/дм3	0,13	не более 0,7	ГОСТ 31870-2012
7	Мутность	мг/дм3	менее 0,58**	не более 1,5	ГОСТ Р 57164 - 2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний врач по СГЛИ: Файзуллина З. К.					

* - заполняется по сведениям заказчика

** - нижний предел определения по методике выполнения измерений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Гирфатуллина Э. Р., врач по общей гигиене

УТВЕРЖДАЮ



Руководитель
испытательного лабораторного центра,
заведующий отделом санитарно-
гигиенических исследований

Т.А. Васильева

11.08.2021

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 26789 от 11 августа 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заказчик)*: Общество с ограниченной ответственностью "ЮМИЛ"

2. Юридический адрес*: Республика Башкортостан, Уфимский район, д. Юматово, ул. Мира, 1

3. Наименование образца (пробы)*: Вода централизованных систем питьевого водоснабжения.

4. Место отбора*: Республика Башкортостан. Проба № 5, скважина № 33 (техническая)

5. Условия отбора, доставки *

Дата (время) отбора: 04.08.2021

Ф.И.О., должность: Гилязов И.М., мастер ВКХ ООО "Юмил"

Дата и время доставки в ИЛЦ: 04.08.2021 14:45

6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: договор № Д-12-1653 от 11.02.2021

7. НД, регламентирующие гигиенические нормативы: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания",

СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"

8. Код образца (пробы): 12.21.26789 12

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Атомно-абсорбционный спектрометр "Spectr AA-280Z"	EL08013060	С-АБ/30-04-2021/61424231 от 30.04.2021	29.04.2022
2	Иономер лабораторный И-160МИ	6130	С-АБ/28-01-2021/33068222 от 28.01.2021	27.01.2022
3	Система капиллярного электрофореза Капель 205	2052	0211243 от 20.11.2020	19.11.2021
4	Спектрофотометр ПЭ-5300ВИ	53ВИ2507	С-АБ/28-01-2021/33068220 от 28.01.2021	27.01.2022

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям


Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 04.08.2021 15:15 Регистрационный номер пробы в журнале 26789 дата начала испытаний 04.08.2021 15:15 дата выдачи результата 09.08.2021 08:26					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164 - 2016
2	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164 - 2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний врач по СГЛИ: Файзуллина З. К.					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 04.08.2021 15:15 Регистрационный номер пробы в журнале 26789 дата начала испытаний 04.08.2021 15:15 дата выдачи результата 09.08.2021 08:26					
1	Жесткость общая	мг-экв/дм3	6,2±0,9	не более 7,0	ГОСТ 31954-2012
2	Нитраты (NO3-)	мг/дм3	38,1±3,8	не более 45,0	Методика М 01-58-2018 ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18
3	Сульфаты (SO4 2-)	мг/дм3	6,9±0,7	не более 500	Методика М 01-58-2018 ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18
4	Цветность	мг/дм3	3,5±1,1	не более 20	ГОСТ 31868-2012
5	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,64±0,20	в пределах 6,0 - 9,0	ПНД Ф14.1:2:3:4.121-97
6	Барий	мг/дм3	0,70±0,21	не более 0,7	ГОСТ 31870-2012
7	Мутность	мг/дм3	менее 0,58**	не более 1,5	ГОСТ Р 57164 - 2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний врач по СГЛИ: Файзуллина З. К.					

* - заполняется по сведениям заказчика

** - нижний предел определения по методике выполнения измерений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


Гирфатуллина Э. Р., врач по общей гигиене