

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г.Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48

Фактический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г. Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48;
эл.почта fguz@02.rosпотребнадзор.ru

Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 025602001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510408

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя испытательного
лабораторного центра, заведующий
лабораторией исследований объектов
окружающей среды

Е. Ю. Цыглинцева

31.01.2022

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1723 от 31 января 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заказчик)*: Общество с ограниченной ответственностью "ЮМИЛ"

2. Юридический адрес*: Республика Башкортостан, Уфимский район, д. Юматово, ул. Мира, 1

3. Наименование образца (пробы)*: Вода централизованных систем питьевого водоснабжения.

4. Место отбора*: Республика Башкортостан, Уфимский район, д. Юматово. Проба № 1

5. Условия отбора, доставки *

Дата (время) отбора: 26.01.2022

Ф.И.О., должность: Гилязов И.М, мастер ВКХ ООО "Юмил"

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.01.2022 14:30

6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Заявка № 01-1017-22 от 18.01.2022

7. НД, регламентирующие гигиенические нормативы: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 12.22.1723 12

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Атомно-абсорбционный спектрометр "Spectr AA-240FS"	AA0906M066	С-АБ/30-04-2021/61424232 от 30.04.2021	29.04.2022
2	Атомно-абсорбционный спектрометр "Spectr AA-280Z"	EL08013060	С-АБ/30-04-2021/61424231 от 30.04.2021	29.04.2022
3	Система капиллярного электрофореза Капель 205	2052	С-АБ/12-11-2021/109668077 от 12.11.2021	11.11.2022
4	Спектрофотометр ПЭ-5300ВИ	53ВИ2507	С-АБ/25-01-2022/126439221 от 25.01.2022	24.01.2023

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 26.01.2022 15:00 Регистрационный номер пробы в журнале 1723 дата начала испытаний 26.01.2022 15:00 дата выдачи результата 31.01.2022 15:04					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164 - 2016
2	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164 - 2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний химик-эксперт Исчурина Д. К.					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 26.01.2022 15:00 Регистрационный номер пробы в журнале 1723 дата начала испытаний 26.01.2022 15:00 дата выдачи результата 31.01.2022 15:04					
1	Жесткость общая	мг-экв/дм3	32,0±4,8	не более 7,0	ГОСТ 31954-2012
2	Нитраты (NO3-)	мг/дм3	7,8±0,8	не более 45,0	Методика М 01-58-2018 ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18
3	Сульфаты (SO4 2-)	мг/дм3	1538±154	не более 500,0	Методика М 01-58-2018 ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18
4	Цветность	градус цветн.(Сг-Со)	7,3±2,2	не более 20	ГОСТ 31868-2012
5	Барий	мг/дм3	0,08±0,02	не более 0,7	ГОСТ 31870-2012
6	Железо	мг/дм3	0,30±0,07	не более 0,3	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98
7	Мутность	мг/дм3	3,3±0,7	не более 1,5	ГОСТ Р 57164 - 2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний химик-эксперт Исчурина Д. К.					

* - заполняется по сведениям заказчика

** - нижний предел определения по методике выполнения измерений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Набиева И. А. Набиева И. А., врач по общей гигиене

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г. Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48

Фактический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г. Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48;
эл. почта fguz@02.rospotrebnadzor.ru

Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 025602001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510408

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя испытательного
лабораторного центра, заведующий
лабораторией исследований объектов
окружающей среды

Е. Ю. Цыглинцева

31.01.2022

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1725 от 31 января 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заказчик)*: Общество с ограниченной ответственностью "ЮМИЛ"

2. Юридический адрес*: Республика Башкортостан, Уфимский район, д. Юматово, ул. Мира, 1

3. Наименование образца (пробы)*: Вода централизованных систем питьевого водоснабжения.

4. Место отбора*: Республика Башкортостан, Уфимский район, с. ЮСХТ. Проба № 2

5. Условия отбора, доставки *

Дата (время) отбора: 26.01.2022

Ф.И.О., должность: Гилязов И.М, мастер ВКХ ООО "Юмил"

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.01.2022 14:30

6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Заявка № 01-1017-22 от 18.01.2022

7. НД, регламентирующие гигиенические нормативы: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 12.22.1725 12

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Атомно-абсорбционный спектрометр "Spectr AA-240FS"	AA0906M066	С-АБ/30-04-2021/61424232 от 30.04.2021	29.04.2022
2	Атомно-абсорбционный спектрометр "Spectr AA-280Z"	EL08013060	С-АБ/30-04-2021/61424231 от 30.04.2021	29.04.2022
3	Система капиллярного электрофореза Капель 205	2052	С-АБ/12-11-2021/109668077 от 12.11.2021	11.11.2022
4	Спектрофотометр ПЭ-5300ВИ	53ВИ2507	С-АБ/25-01-2022/126439221 от 25.01.2022	24.01.2023

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 26.01.2022 15:00 Регистрационный номер пробы в журнале 1725 дата начала испытаний 26.01.2022 15:00 дата выдачи результата 31.01.2022 15:04					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164 - 2016
2	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164 - 2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний химик-эксперт Исчурина Д. К.					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 26.01.2022 15:00 Регистрационный номер пробы в журнале 1725 дата начала испытаний 26.01.2022 15:00 дата выдачи результата 31.01.2022 15:04					
1	Жесткость общая	мг-экв/дм3	12,0±1,8	не более 7,0	ГОСТ 31954-2012
2	Нитраты (NO ₃ -)	мг/дм3	21,5±2,1	не более 45,0	Методика М 01-58-2018 ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18
3	Сульфаты (SO ₄ 2-)	мг/дм3	380±38	не более 500,0	Методика М 01-58-2018 ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18
4	Цветность	градус цветн. (Cr-Co)	6,8±2,0	не более 20	ГОСТ 31868-2012
5	Барий	мг/дм3	0,37±0,11	не более 0,7	ГОСТ 31870-2012
6	Железо	мг/дм3	0,28±0,06	не более 0,3	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98
7	Мутность	мг/дм3	0,61±0,12	не более 1,5	ГОСТ Р 57164 - 2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний химик-эксперт Исчурина Д. К.					

* - заполняется по сведениям заказчика

** - нижний предел определения по методике выполнения измерений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Исчурина Д. К.

Набиева И. А., врач по общей гигиене

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»)

Испытательный лабораторный центр


Юридический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г. Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48

Фактический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г. Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48; эл. почта fguz@02.rospotrebnadzor.ru

Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 025602001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510408

УТВЕРЖДАЮ



Заместитель руководителя испытательного
лабораторного центра, заведующий
лабораторией исследований объектов
окружающей среды

Е. Ю. Цыглинцева

31.01.2022

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1726 от 31 января 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заказчик)*: Общество с ограниченной ответственностью "ЮМИЛ"

2. Юридический адрес*: Республика Башкортостан, Уфимский район, д. Юматово, ул. Мира, 1

3. Наименование образца (пробы)*: Вода централизованных систем питьевого водоснабжения.

4. Место отбора*: Республика Башкортостан, Уфимский район, станция Юматово. Проба № 3

5. Условия отбора, доставки *

Дата (время) отбора: 26.01.2022

Ф.И.О., должность: Гилязов И.М, мастер ВКХ ООО "Юмил"

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.01.2022 14:30

6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Заявка № 01-1017-22 от 18.01.2022

7. НД, регламентирующие гигиенические нормативы: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 12.22.1726 12

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Атомно-абсорбционный спектрометр "Spectr AA-240FS"	AA0906M066	С-АБ/30-04-2021/61424232 от 30.04.2021	29.04.2022
2	Атомно-абсорбционный спектрометр "Spectr AA-280Z"	EL08013060	С-АБ/30-04-2021/61424231 от 30.04.2021	29.04.2022
3	Система капиллярного электрофореза Капель 205	2052	С-АБ/12-11-2021/109668077 от 12.11.2021	11.11.2022
4	Спектрофотометр ПЭ-5300ВИ	53ВИ2507	С-АБ/25-01-2022/126439221 от 25.01.2022	24.01.2023

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 26.01.2022 15:00 Регистрационный номер пробы в журнале 1726 дата начала испытаний 26.01.2022 15:00 дата выдачи результата 31.01.2022 15:05					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164 - 2016
2	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164 - 2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний химик-эксперт Исчурина Д. К.					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 26.01.2022 15:00 Регистрационный номер пробы в журнале 1726 дата начала испытаний 26.01.2022 15:00 дата выдачи результата 31.01.2022 15:05					
1	Жесткость общая	мг-экв/дм ³	6,4±1,0	не более 7,0	ГОСТ 31954-2012
2	Нитраты (NO ₃ -)	мг/дм ³	25,7±2,6	не более 45,0	Методика М 01-58-2018 ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18
3	Сульфаты (SO ₄ 2-)	мг/дм ³	34,4±3,4	не более 500,0	Методика М 01-58-2018 ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18
4	Цветность	градус цветн.(Cr-Co)	1,0±0,3	не более 20	ГОСТ 31868-2012
5	Барий	мг/дм ³	0,40±0,12	не более 0,7	ГОСТ 31870-2012
6	Железо	мг/дм ³	0,022±0,008	не более 0,3	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98
7	Мутность	мг/дм ³	менее 0,58**	не более 1,5	ГОСТ Р 57164 - 2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний химик-эксперт Исчурина Д. К.					

* - заполняется по сведениям заказчика

** - нижний предел определения по методике выполнения измерений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


Набиева И. А., врач по общей гигиене

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г. Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48
Фактический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г. Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48;
эл.почта fguz@02.rospotrebnadzor.ru
Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 025602001
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510408

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя испытательного
лабораторного центра, заведующий
лабораторией исследований объектов
окружающей среды



Е. Ю. Цыглинцева

31.01.2022

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1727 от 31 января 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заказчик)*: Общество с ограниченной ответственностью "ЮМИЛ"

2. Юридический адрес*: Республика Башкортостан, Уфимский район, д. Юматово, ул. Мира, 1

3. Наименование образца (пробы)*: Вода централизованных систем питьевого водоснабжения.

4. Место отбора*: Республика Башкортостан, Уфимский район, д. Уптино. Проба № 4

5. Условия отбора, доставки *

Дата (время) отбора: 26.01.2022

Ф.И.О., должность: Гилязов И.М, мастер ВКХ ООО "Юмил"

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.01.2022 14:30

6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Заявка № 01-1017-22 от 18.01.2022

7. НД, регламентирующие гигиенические нормативы: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 12.22.1727 12

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Атомно-абсорбционный спектрометр "Spectr AA-240FS"	AA0906M066	С-АБ/30-04-2021/61424232 от 30.04.2021	29.04.2022
2	Атомно-абсорбционный спектрометр "Spectr AA-280Z"	EL08013060	С-АБ/30-04-2021/61424231 от 30.04.2021	29.04.2022
3	Система капиллярного электрофореза Капель 205	2052	С-АБ/12-11-2021/109668077 от 12.11.2021	11.11.2022
4	Спектрофотометр ПЭ-5300ВИ	53ВИ2507	С-АБ/25-01-2022/126439221 от 25.01.2022	24.01.2023

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 26.01.2022 15:00 Регистрационный номер пробы в журнале 1727 дата начала испытаний 26.01.2022 15:00 дата выдачи результата 31.01.2022 15:06					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164 - 2016
2	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164 - 2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний химик-эксперт Исчурина Д. К.					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 26.01.2022 15:00 Регистрационный номер пробы в журнале 1727 дата начала испытаний 26.01.2022 15:00 дата выдачи результата 31.01.2022 15:06					
1	Жесткость общая	мг-экв/дм3	6,8±1,0	не более 7,0	ГОСТ 31954-2012
2	Нитраты (NO ₃ -)	мг/дм3	52,8±5,3	не более 45,0	Методика М 01-58-2018 ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18
3	Сульфаты (SO ₄ 2-)	мг/дм3	12,9±1,3	не более 500,0	Методика М 01-58-2018 ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18
4	Цветность	градус цветн.(Сг-Со)	менее 1,0**	не более 20	ГОСТ 31868-2012
5	Барий	мг/дм3	0,29±0,09	не более 0,7	ГОСТ 31870-2012
6	Железо	мг/дм3	0,034±0,010	не более 0,3	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98
7	Мутность	мг/дм3	менее 0.58**	не более 1,5	ГОСТ Р 57164 - 2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний химик-эксперт Исчурина Д. К.					

* - заполняется по сведениям заказчика

** - нижний предел определения по методике выполнения измерений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


Набиева И. А., врач по общей гигиене